

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара

(место составления акта)

« 06 » июня 2017 г.

(дата составления акта)

15 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 883

По адресу/адресам: 443079, г. Самара, ул. Мяги, д. 19 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 24.04.2017 года № 883 заместителя начальника

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара УНД и ПР Главного

управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Орлова Александра Михайловича.

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
компенсирующего вида № 324» городского округа Самара

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность мин

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность мин

(заполняется в случае проведения проверки филиала, представительства, обособленного структурного подразделения юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 30 мин. 06.06.2017 с 15 ч. 00 мин

(время в часах)

по 15 ч. 30 мин.,

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) Копия распоряжения направлена электронной почтой

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

02.05.2017 в 15 ч. 50 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с данным прокурором)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Алексей Владимирович – старший инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности должностного лица (должностных лиц, должностных лиц)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара - государственного
инспектора г.о. Самара по пожарному надзору.

(наименование инспекции/подразделения с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

компенсирующего вида № 324» г.о. Самара – Демина Валентина Никитична.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование государственного представителя самара в муниципальной

организации (в случае проведения проверки членами совета директоров организации), присутствующим при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших
нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	В декларации пожарной безопасности указаны не действующие требования пожарной безопасности	<p>Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертиз проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);</p> <p>2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).</p> <p>2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты. (Нарушение Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 п. 1)</p>	Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 324» г.о. Самара- Демина Валентина Никитична
2	Не осуществлена проверка сетей внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 55.	Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 324» г.о. Самара- Демина Валентина Никитична

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Согласен предприниматель

Согласен представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Согласен предприниматель

Согласен представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №883/1/1 от 06.06.2017 г.; протокол об административном правонарушении №740 от 06.06.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Павлов Алексей Владимирович « 06 » июня 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 324» г.о. Самара- Демина Валентина Никитична

« 06 » июня 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: